

УТВЕРЖДАЮ

Зам.генерального директора
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

М.В.Максимович

2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту обмуровки котла ПТВМ-30м в котельной
энерготехнологического комплекса

ОАО «ИНТЕГРАЛ»- управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Заказчик

ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Местоположение объекта (по административному делению) и его подчиненность

территория промышленной площадки ОАО «ИНТЕГРАЛ»- управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в г.Минске ул.Казинца И.П., 121а.

Наименование объекта:

Котел ПТВМ-30М на котельной энерготехнологического комплекса управления главного энергетика

Общая характеристика работ по объекту:

- демонтаж обмуровки в топке котла;
- демонтаж поврежденных установочных труб под фотодатчики;
- монтаж установочных труб под фотодатчики;
- монтаж обмуровки в топке котла из огнеупорных материалов.

Требования к исполнителю:

- наличие специального разрешения (лицензии) на право проведения работ на опасных производственных объектах, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты, работающие с давлением пара более 0,7 МПа и температурой нагрева воды более 115°C;
- составление технического отчета по проведению ремонтных работ на оборудовании;
- предоставление сертификата качества на применяемые материалы;
- наличие персонала необходимой квалификации.

Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на работы должен соответствовать нормативным и законодательным актам Республики Беларусь.

Источник финансирования:

Собственные средства.

Срок выполнения работ:

II квартал 2023года

Главный энергетик

Первый зам.главного энергетика

Начальник энергопроизводства

Начальник комплекса

С.В.Быстров

А.В.Головнич

П.В.Колос

В.Н.Малявко