

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора по
производству
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

 В.Е.Малышев

2024

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора -
Главный инженер
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

 Н.С.Ковальчук

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт источника бесперебойного питания Socomes MAS-MC330M s/n
P180379001 (MASTERUS MC 15-80 инв.№58102)

Цель:

Восстановление работоспособности источника бесперебойного питания
MASTERUS MC 15-80 инв.№58102 до паспортных характеристик:

- мощность 27кВт (30кВА);
- входной коэффициент мощности (при 100% нагрузке) не менее 0.99;
- выходной коэффициент мощности не менее 0.9;
- шум не более 55дБ (на расстоянии 1 м).

Перечень необходимых работ:

1. Техническое обслуживание и чистка ИБП;
2. Замена АКБ в количестве 72 штук.

Приемка работ:

Работы по ремонту источника бесперебойного питания MASTERUS MC 15-80 инв.№58102 считаются полностью выполненными при полном соответствии паспортных характеристик с указанными в ЭД на источник бесперебойного питания.

И.о. директора филиала «ЗПП»

 А.А.Селедчик

Начальник производства «Интес»

 А.И.Дементьев

Начальник службы производства «Интес»

 А.К.Наливайко